

DZ 7230.2.2018 W

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
ul. Lipowa 76A
64-100 Leszno**

Wójt Gminy Lipno opiniuje pozytywnie przebieg trasy sieci wodociągowej zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej nr 712850P w m. Wilkowicach na następujących warunkach:

1. Trasę projektowanej sieci wodociągowej należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonej mapie sytuacyjnej na głębokości min. 1,0m licząc od rzędnej niwelety terenu.
2. Roboty prowadzić należy w wykopie wąskoprzestrzennym.
3. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające sieć wodociągową lokalizować należy poza pasem drogowym.
4. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci wodociągowej zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci.
5. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
6. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym.
7. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej w przypadku drogi gminnej inwestor winien wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Lipno powołując się na numer niniejszego pisma, przekładając dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.
8. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
9. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Niniejsza opinia ważna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Załączniki:

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Sprawę prowadzi:

Szymon Cieśliński
65 534 09 23

z up. Wójta
Szymon Cieśliński
Inspektor

