

Lipno, dnia 2018-06-26

DZ 7230.5.2018 W

**„DORA” Maria Sacha  
ul.Korfantego 6  
64-100 Leszno**

Wójt Gminy Lipno opiniuje pozytywnie przebieg trasy sieci wodociągowej zlokalizowanej w ciągu drogi wewnętrznej dz. 400/28 w m. Lipno na następujących warunkach:

1. Trasę projektowanej sieci wodociągowej należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonej mapie sytuacyjnej na głębokości min. 1,0m licząc od rzędnej niwelety terenu.
2. Roboty prowadzić należy w wykopie wąskoprzestrzennym.
3. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające sieć wodociągową lokalizować należy poza pasem drogowym.
4. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci wodociągowej zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci.
5. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
6. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym.
7. W celu podpisania umowy zezwalającej na umieszczenie urządzenia, na zajęcie pasa drogi na czas budowy urządzenia inwestor winien wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Lipno powołując się na numer niniejszego pisma, przekładając dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.

**Niniejsza opinia ważna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osób trzecich.**

**Załączniki:**

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

**Sprawę prowadzi:**

Szymon Cieśliński  
65 534 09 23

**z up. Wójta**  
**Szymon Cieśliński**  
**Inspektor**

DATE

Maria Sacha  
ul.Korfantego 6  
64-100 Leszno

data: 06.2018

temat: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŚWIERKOWEJ W LIPNIE

adres:  
ULICA ŚWIERKOWA  
64-115 LIPNO, dz. nr 400/28

mgr inż. M. SACHA  
upr. projektowe i wykonawcze  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr 1193/88/Lo

10

## HP

