



Leszno, dnia 7 stycznia 2019 r.

INW - R / 9 / 2019

K3 PROJEKT
Łukasz Kaczmarek
ul. Akacyjowa 2
64-130 Rydzyna

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 129/3, zlokalizowanej pomiędzy ulicą Dworcową a Polną w Wilkowicach.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z posesji usytuowanych wzdłuż drogi o nr ewid. 129/3, zlokalizowanej pomiędzy ulicą Dworcową a Polną w Wilkowicach, wymagane jest pobudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ww. drodze.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować od istniejącej w ul. Dworcowej sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm, następnie sieć poprowadzić w drodze o nr ewid. 129/3, do wysokości działek o nr ewid. 129/10 i 129/6.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z PVC o średnicy min. Ø 200 mm, ściance litej i sztywności 8 kN/m²,
- w miejscu połączenia nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącą w ul. Dworcowej siecią kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm, należy pobudować studnię kanalizacyjną o średnicy min. Ø 1000 mm,
- nowoprojektowaną sieć kanalizacyjną należy poprowadzić na maksymalnych głębokościach, celem umożliwienia jej dalszej rozbudowy, w kierunku ul. Polnej,
- na sieci zamontować studnie kanalizacyjne o średnicy min. Ø 1000 mm wykonane z materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne),
- studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni należy zwieńczyć żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym, zapobiegającą jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
- studnie przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Powyższe warunki są ważne do 07.01.2021r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. **Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.**

Z poważaniem

mgr inż. KIEROWNICZA
40910

Załączniki:

1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wilkowicach.

STAROSTWO POWIATOWE
w Lesznie



