

Poznań 20.03.2019 r.

Andrzej Mikula
Stanowisko ds. Uzgodnień Dokumentacji
Region Zachodni
M: +48 697 045 847
T: +48 61 633 13 14
e-mail: andrzej.mikula@telkol.pl

Nr pisma: RU3O6-504-166/2019

**PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu**
ul. Al. Niepodległości 8
61-875 Poznań

Dotyczy: **uzgodnienia projektu budowy sieci wodociągowej na działce nr 14 obręb 0002 Leszno linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice km 229,25.**

PKP TELKOL Sp. z o. o. w odpowiedzi na pismo nr KNPo2.6313.53.2019.MK/2, UNP: 2019-0107608 z dnia 06.03.2019 r. informuje, że uzgadnia w/w budowę sieci z następującymi uwagami:

W zakresie przedłożonego opracowania w obszarze projektowanej budowy na linii kolejowej nr 14 przebiegają kable TKD, których przebieg oznaczono dodatkowo kolorem przerywanym pomarańczowym na przedstawionej mapie.

Jednocześnie podajemy następujące warunki techniczne dotyczące wykonawstwa robót:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą własności Spółki PKP TELKOL należy prowadzić (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem pracowników Spółki PKP TELKOL lub po wystąpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.

Powiadomienie/Zlecenie należy przesłać na podany poniżej adres mailowy:

- Wiesław Maszner, tel. 61 633 76 66
e-mail: Wieslaw.Maszner@telkol.pl
 - Marek Purol, tel. 61 633 73 67
e-mail: Marek.Purol@telkol.pl
2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP TELKOL Sp. z o.o.
 3. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabli miedzianych Spółki PKP TELKOL na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem ostrożności (przed planowanymi pracami ziemnymi). Należy wykonać

przekopy poprzeczne celem lokalizacji istniejących kabli w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z projektowaną budową sieci. W miejscu skrzyżowań projektowaną sieć ułożyć pod naszymi kablami.

4. Pracownicy Spółki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robót ziemnych, określą i wytyczą na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, że jest on inny, niż naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.
5. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością Spółki PKP TELKOL, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty PKP TELKOL Sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.
6. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urządzenia telekomunikacyjne odkryte podczas prac należy traktować jako czynne, zgłosić niezwłocznie do Organu wydającego uzgodnienie i ująć w projekcie.
7. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL.

Powyższe warunki techniczne są ważne do dnia 20.03.2021 r.

W załączeniu 1 kpl. planów uzgodnionej dokumentacji.

Z poważaniem

Koleje Państwowe S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Opinie z art. 28c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 287 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 769 z późn. zm.) poświadczą się, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem opiniowania:

W dniu 15.04.19 OPINIA Nr 47/2019
w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Projektowej i Kartograficznej, al. Niepodległości 8

U Północ 26313.53.2019 Poznań 15.04.19
(Znak sprawy) (Data)

PRZEWODNICZĄCY
Kolejowego Zespołu Uzgadniania i Regulacji Stanów Prawnych
Dokumentacji Projektowej w Poznaniu (Podpis przewodniczącego KZUDP)
Iwona Stąskiewicz

DYREKTOR
REGIONU ZACHODNIEGO

Wiesław Maszner

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Poznaniu

Załącznik do Opinii

KZUDP nr 47/2019

z dnia 15.04.19