



UWAGA!
W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. wodociągami sieci, przyjęt następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok. 0,5 m p.p.t.
- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok. 0,5 m p.p.t.

TEMAT:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Wilkowicach.		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Rolna, Wilkowice, Gmina Lipno, dz. nr 94/ 22, 98/ 4.	DATA	III. 2019 r.
INWESTOR:	MPWIK Sp. z o.o., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno	SKALA	1:500/100
NAZWA RYS.	PROFIL PODŁUŻNY kanalizacji sanitarnej		NR. RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKPi0362/POOS/11		2