



**UWAGA!**  
W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.  
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. wodociągiem sieci, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :  
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.  
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t  
- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT: <b>Przebudowa ujęcia wody surowej studnia S3.</b>		
ADRES INWESTYCJI:	Dz. nr 649,650 Henrykowo, gmina Świąciechowa.	DATA III.2020 r.
INWESTOR:	<b>MPWiK Sp. z o.o.</b> ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno	SKALA 1:100/100
NAZWA RYS.	<b>Profil podłużny rurociągu .</b>	NR RYS. <b>2</b>
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11	