



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A



LESZCZYŃSKICH
WODOCIĄGÓW

1900-2020
tradycja i nowoczesność

Leszno, dnia 2 marca 2020 r.

INW - R / 198 / 2020

KOLEKTOR-SERWIS sp. J.K. Janiak,
M. Janiak, Ł. Janiak
ul. Kmicica 69
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lutyckiej w Lesznie,
tj. drodze o nr ewid. 108/4.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 108/2 i 108/3, położonych przy ul. Lutyckiej w Lesznie, tj. drodze o nr ewid. 108/4, wymagana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ww. drodze.

Nowoprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 108/4, należy zaprojektować od istniejącej w ul. Lutyckiej (drodze o nr ewid. 50/12) sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 mm, następnie sieć poprowadzić w ww. drodze o nr ewid. 50/12 oraz w drodze o nr ewid. 108/4.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z PVC o średnicy min. Ø 200 mm, ściance litej i sztywności 8 kN/m²,
- nowoprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej na końcu sieci w ul. Lutyckiej studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 92,15 m n.p.m., której kineta przygotowana jest pod włączenie kanału DN 200 mm,
- kinetę studni końcowej na nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy przygotować pod włączenie przyłącza kanalizacyjnego z działki o nr ewid. 108/3,
- na sieci zamontować studnię kanalizacyjną o średnicy min. Ø 1000 mm wykonaną z materiałów zapewniających jej całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne),
- studnię kanalizacyjną usytuowaną w jezdni należy zwieńczyć żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym, zapobiegającą jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
- studnię przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym.

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 02.03.2022r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.

Z poważaniem

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Inwestycji


Katarzyna Wojciechowska

Załączniki:

1. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lutyckiej w Lesznie.

