



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A



LESZCZYŃSKICH
WODOCIĄGÓW

1900-2020
tradycja i nowoczesność

Leszno, dnia 18 stycznia 2021 r.

INW - R / 31 / 2021

„DORA”

Maria Sacha

ul. Korfanteo 6

64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Krzyczku Małym.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z posesji usytuowanych wzdłuż ul. Świerkowej w Krzyczku Małym, wymagane jest pobudowanie w omawianej ulicy sieci kanalizacji sanitarnej.

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

- sieć wykonać z rur z PVC o średnicy min. Ø 200 mm, ściance z litego materiału i sztywności obwodowej 8 kN/m²,
- sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować od istniejącego w Al. Świętego Józefa, wyprowadzonego w kierunku ul. Świerkowej, odcinka sieci kanalizacyjnej PVC 200 mm (rzędna na szkicu geodezyjnym 103,71 m n.p.m.), następnie sieć poprowadzić wzdłuż omawianej ul. Świerkowej do wysokości działki o nr ewid. 240/4,
- na sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować trójniki kanalizacyjne dla budynków wkreślonych na mapie, lokalizację trójników uzgodnić z właścicielami posesji,
- na sieci zamontować studnie kanalizacyjne o średnicy Ø 1000 mm wykonane z materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne),
- studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni należy zwieńczyć żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym, zapobiegającą jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
- studnie przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym oraz zabezpieczyć pierścieniem zabezpieczającym prefabrykowanym betonowym (w terenach nieutwardzonych).

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 18.01.2023r.

Uszczegółowienie warunków technicznych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.

Z poważaniem

Zona KIEROWNIKA
Działu Inwestycji

Katarzyna Wojciechowska

Załączniki:

1. Szkic geodezyjny sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Świętego Józefa w Krzycku Małym.