



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, 12.02.2018r.

Dotyczy: Postępowania o wykonanie zadania - „Prace projektowo-dokumentacyjne dotyczące wykonania zastępczego otworu studziennego 3d oraz likwidacji otworu 3c na ujęciu wody Zaborowo”.

Odpowiedź na pytania z dn. 10.02.2018r.

Pytanie nr 1.

Jaką wydajność posiada studnia 3c przeznaczona do likwidacji?

Odpowiedź nr 1.

Studnia 3c posiada wydajność eksploatacyjną 150 m³/h.

Pytanie nr 2.

Jeżeli wydajność projektowanej studni 3d będzie wynosiła co najmniej 10 m³/h, to należy uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla urządzenia o zdolności poboru wody powyżej 10 m³/h; decyzję należy dołączyć do operatu wodnoprawnego dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego?

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w poprzednich pytaniach z dnia 08.02.2018r.

Pytanie nr 3.

Aby uzyskać decyzję środowiskową należy opracować KARTĘ INFORMACYJNĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA - brak takiej pozycji w zamówieniu.

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w poprzednich pytaniach z dnia 08.02.2018r.

DYREKTOR
ds. Inwestycji i Eksploatacji

Aneta Lewusz

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl