



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Leszno, dnia 30.01.2017 r.

ZDP 5443W/2/179/2017

K3 PROJEKT
Kaczmarek Łukasz
ul. Akacjowa nr 2
64-130 Rydzyna

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie opiniuje pozytywnie przebieg trasy projektowanej sieci wodociągowej, zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice na następujących warunkach:

1. Trasę projektowanej sieci wodociągowej należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonej mapie sytuacyjnej na głębokości min. 1,0m licząc od rzędnej niwelety terenu.
2. Roboty prowadzić należy w otwartym wykopie wąskoprzestrzennym lub metodą bezwykopową (przewiert w rurze ochronnej) - mapy sytuacyjne.
3. Odbudować konstrukcję jezdni na całej długości i szerokości wykopu (dotyczy lokalizacji projektowanej sieci wraz z przyłączami w jezdni), zgodnie z jednym z wariantów - drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) dla kategorii drogi Z.
4. Należy odbudować konstrukcję chodnika na całej długości i szerokości wykopu (dotyczy lokalizacji projektowanej sieci i przyłączy w chodniku) zgodnie z jednym z wariantów - drogi o ruchu kategorii KR 2 w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
5. Opracować i uzgodnić w tut. Zarządzie skróconą dokumentację techniczną na odbudowę konstrukcji jezdni oraz chodnika.
6. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające projektowaną sieć wodociągową lokalizować należy poza pasem drogowym.
7. Projektowane hydranty naziemne należy zlokalizować przy granicy pasa drogowego drogi powiatowej.
8. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci wodociągowej zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci.
9. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
10. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym.
11. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu powołując się na numer niniejszego pisma, przekładając dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.
12. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
13. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Niniejsza opinia ważna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Załączniki:

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(3) w Lesznie
mgr inż. Marian Kaczmarek

Sprawę prowadzi:

Tomasz Knop
Specjalista ds. dróg i mostów
Tel. 65 525 69 84

LEGENDA:

PEHD160-110 - projektowany wodociąg PE100, SDR17,
DN160/110 - przebudowa istn. wodociągu,

PE40/63 - proj. przyłącza wodociągowe PE100, SDR 17
DN40/63 - pzebudowa istn. przyłączy wodociągowych,

W0 - W25 - wodociągowe węzły połączeniowe,

— — — — — - istn. wodociąg do wyłączenia z eksplo.

UZGODNIONO
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE
Nr
w dniu
ze zmianami
podpis

Moisów i Goł...



