

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z dowolnością koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji bytowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują :
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
   - normy Polskiego Komitetu Normalizowanego
   - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia ,
   - atesty instytutu techniki budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku jest ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wszystkie ilości nieokreślonych należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek nieograniczeń z zamierzeniami przepisami w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

LEGENDA

EIR 1500 - Promiennik elektryczny, stal kwasoodporna, mocy 1500 W, np. ENERGOINFRA.
EIR 1000 - Promiennik elektryczny, stal kwasoodporna, mocy 1000 W, np. ENERGOINFRA.
T15 - szczelny termostat przemysłowy w klasie ochrony IP55 z rurką kapilarną, sterujący pracą następujących promienników:
- nr 1.1: promienniki nr 1.1 - 1.6
- nr 1.2: promienniki nr 1.7 - 1.10
- nr 2.1: promienniki nr 2.1, 2.2
- nr 2.2: promienniki nr 2.3 - 2.5
- nr 3: promiennik nr 3

BIURO INŻYNIERSKIE

Michał Izydorek
ul.Leszczyńska 53d/4
64-115 Święciechowa
tel:502-721-715
email: izydorek.michal@gmail.com

Inwestor :
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Temat :
Rozbudowa istniejącego budynku stacji odwadniania osadów oraz budowa naziemnego silosu na wapno

Adres inwestycji : Działka ewid. nr 132/ 21 obręb Henrykowo

Nr / Nazwa rysunku : 4 / RZUT PRZYZIEMIA - instalacja grzewcza
Skala : 1:50

Projektant:
mgr inż. Łukasz Kaczmarek
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
nr ewid. WKP/0362/POOS/11

Sprawdził:
inż. Jarosław Flamer
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
nr ewid. WKP/0286/POOS/07

Stadium opracowania : Projekt Wykonawczy
Data : 05/2019
Nr strony :