



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A



LESZCZYŃSKICH
WODOCIĄGÓW

1900-2020
tradycja i nowoczesność

Leszno, dn. 14.01.2021r.

Dotyczy postępowania nr JRP-P-Z/0010/2020

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie” na „Dostawę, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na Stacji Uzdatniania Wody Karczma Borowa w Lesznie ul. Francuska 48” MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W temacie przetargu na pt: "Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6kWp na Stacji Uzdatnia Wody Karczma Borowa w Lesznie ul. Francuska 48", chciałbym zgłosić nieścisłość w wymaganiach dotyczących modułu fotowoltaicznych.

Wskazany moduł BEM-330 firmy Bruk-Bet nie posiada certyfikatów o których mowa dalej w SIWZ tj. amoniak i sól.

Producent posiada takie certyfikaty, ale dla modułów o mniejszej mocy np. BEM-315 ale tego znów nie dopuszcza specyfikacja SIWZ.

Moduły innych producentów które posiadają takie certyfikaty, nie mają takiej odporności statycznej i udarowej.

W związku z czym jest pytanie czy zamawiający dopuszcza ofertę na moduły bez wskazanego certyfikatu na amoniak i sól?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moduły bez wskazanego certyfikatu na amoniak i sól.

Jednostka Realizująca Projekt
Specjalista
ds. Administracyjno-Prawnych

Hanna Matuszak
Hanna Matuszak

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl